

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1372/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Воротынцева Вадима Олеговича от «08» июля 2021 года №1372, КНМ 54210061000200345535

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Красильниковой Ириной Николаевной

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка была проведена по адресу: 630082, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 30/2

(указывается адрес (используя почтовый индекс) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

5. Контролируемые лица: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 333 «Теремок» комбинированного вида», ИНН 5402453987, юридический адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 30/2

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (от филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "19" июля 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "30" июля 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система пожарного мониторинга).	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ) п. 54)	01.08.2022г.	
2.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из	(ППР в РФ п. 30)	01.08.2022г.	



	расчета не менее 1 средства на каждого дежурного			
3.	Помещения подвального этажа и 1-го этажа не отделены друг от друга перегородками с нормируемым пределом огнестойкости.	(Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2013 п. 4.18, СП 1.13130.2020 п. 4.2.2)	01.08.2022г.	
4.	двери выходов из помещений этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	(ППР в РФ п. 24, Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 1.13130.2020 п. 4.4.6)	01.08.2022г.	
5.	Люки выходов на чердак с лестничных клеток не выполнены противопожарными 2-го типа	(Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2013 п.7.7)	01.08.2022г.	
6.	Не предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре во всех помещениях (по факту звуковое оповещение (сирена) установлена только около приемно-контрольных приборов на лестничной площадке 1-го этажа)	(ППР в РФ п. 54, НПБ 104-03 п.3.22, Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 3.13130.2009 п. 4.8)	01.08.2022г.	
7.	На путях эвакуации стены и потолок входа в подвал и коридора применен горючий материал (пластиковые панели - не предоставлен документ, характеризующий пожарную опасность материала).	(Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 табл.28)	01.08.2022г.	
8.	Двери технических помещений не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости.	(Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, СП 4.13130.2013 п.5.1.2)	01.08.2022г.	
9.	Помещения детского сада не дооборудованы автоматической пожарной сигнализацией (помещения, коридор в подвальном этаже; помещение кухни на 1-ом этаже; помещение (метод кабинет) на 2-ом этаже).	(Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, НПБ 110-03 табл. 1, 3)	01.08.2022г.	
10.	На путях эвакуации из музыкального зала на 2-ом этаже размещена мебель	(ППР в РФ п. 27Б)	01.08.2022г.	
11.	Под лестничным маршем в подвальном этаже устроена	(ППР в РФ п.16К)	01.08.2022г.	



	кладовая для хранения различных предметов.			
12.	в подвальном этаже размещен спортивный зал для занятий с детьми	(ППР в РФ п. 8)	01.08.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

Государственный инспектор г. Новосибирска  
по пожарному надзору Красильникова И.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Красильникова Ирина Николаевна (383)332-51-53

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил:

30.07.2021 (Дата)      Заварусова И.Н. (Должность, фамилия, имя, отчество)      Николаева И.Н. (роспись)

(Делается Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата ознакомления))

Предписание направлено:

(Дата)

адрес электронной почты указанной в выписке из ЕГРЮЛ

(Делается Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале,

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

Дата: 30.07.2021г.

Время:

КНМ 54210061000200345535

(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

